

Légkezelő berendezés ajánlat

Ajánlat száma: 1470/HU/2017

Címzett: András Ladányi
Cég: Ladányi András
Cím: , Budapest Nem tudom utca
Telefon: 0
Fax: 0

Tárgy: Pécsi Tudományegyetem Boncterem
Beépítés helye: Pécs
Készítette:
Oldalszám: 4 oldal

Dátum: 2017.10.04
Érvényesség: 2017.11.03

Tisztelt **Ladányi András** Úr/Hölgy!

Ezúton is köszönjük termékeink iránt tanúsított érdeklődését, egyúttal hivatkozva ajánlatkérésére örömmel teszünk Önnek a fenti projektre árajánlatot az alábbi részletezés szerint.

1.1 Légkezelő berendezés

Tétel	Berendezés	Megnevezés	Szállítás	db	Egységár [Ft]	Összesen [Ft]
1.1	VS-30-L-F/GHC *	AHU-1 3.000/3.000 m3/h	Szekciókban	1	1 364 000	1 364 000
1.2	VS-30-L-F/G *	0	Szekciókban	1	1 039 600	1 039 600
Légkezelő berendezés összesen nettó:						2 403 600 Ft

* Frekvenciaváltó IP 20 (0-40°C)

1.2 WPG - szivattyú egység

Tétel	Berendezés	Megnevezés	kvs	db	Egységár [Ft]	Összesen [Ft]
1	WPG - 25-070 - 4.0	AHU-1 3.000/3.000 m3/h	4.0	1	224 543	224 543
WPG - szivattyú egység összesen nettó:						224 543 Ft

Az egység tartalmazza a szekunder szivattyút, fűtési háromjratú szelepet, elzáró szerelvényeket, hő- és nyomásmérő elemeket, külső burkolatot. Az egység kialakítása minőségi szabályozásnak megfelelően.

Clivet Roof-Top, Folyadékhűtő, Hőszivattyú,
fancoil kizárólagosan a VTS Hungary Kft. kínálatában...



Ajánlat száma: **X/HU/2017**
X/HU/2017

1.3 Automatika berendezés

Tétel	Berendezés	Megnevezés	db	Egységár [Ft]	Összesen [Ft]
1	AG-5R	AHU-1 3.000/3.000 m3/h	1	566 463	566 463
Automatika berendezés összesen nettó:					566 463 Ft

Az automatika rendszer az alábbi elemeket tartalmazza:

- Automatika kapcsolószekrény (beltéri)
- Vezérlőegység
- HMI Bázis UPC kezelő (opcionális)
- HMI Profi UPC kezelő (opcionális)
- Hőmérsékletérzékelők
- Nyomáskülönbség-érzékelők
- Zsalumozgató motorok (IP54)
- Háromjártatú szelepek és azok mozgató motorjai (IP54)
- Biztonsági termosztátok

>> A berendezések részletes műszaki dokumentációit a mellékletek tartalmazzák.<<

Megjegyzések:

- Az összeszereléshez szükséges körülmények biztosítása a megrendelő feladata:
 - helyszükséglet: légkezelő alapterülete +2 méter minden irányban,
 - sík, szilárd, száraz, biztonságos felület,
 - 230V-os betáp biztosítása a szereléstől nem messzebb, mint 20 méter,
 - az összeszerelési helyszínnek biztonságosnak kell lennie.
- A VTS légkezelő berendezés alá megfelelő méretű ellenkeret/alapkeret biztosítása a megrendelő feladata.
- Az ajánlatban foglalt vállalat részletebben ajánlatunk 4., 5. és 6. pontjai tartalmazzák.

1.4 Kábelezések és beüzemelések

Tétel	Berendezés	Megnevezés	db	Egységár [Ft]	Összesen [Ft]
1.1	VS-30-L-F/GHC	AHU-1 3.000/3.000 m3/h	1	322 700	322 700
1.2	VS-30-L-F/G	0	1	0	0
2	Beüzemelés				109 600
Kábelezés és beüzemelés összesen nettó:					432 300 Ft
Csak beüzemelés megrendelése esetén nettó:					134 300 Ft
Kiszállások száma [db]					2
Minden további kiszállás nettó:					65 000 Ft

Az ajánlat tájékoztató jelleggel, helyszíni felmérés és a tervek nélkül készültek.

- A kapcsolószekrény és a légkezelő közötti távolság maximum 10 fm, egyéb az épületen belüli és kívüli kábelezést nem tartalmaz például a gáz mágnesszelep reteszelését, betáp kiépítést.
- Elektromos fűtőegységgel ellátott légkezelők esetén az elektromos betáp nem az automatika szekrényből történik. A kiépítése a megrendelő/elektromos kivitelező feladata.
- A Bázis kezelőegység elhelyezése a kapcsolószekrényben vagy mellette 5 méteres távolságban történik, a süllyesztett vagy falon kívüli kiemelőkeret biztosítása a megrendelő feladata.
- Az ajánlat érintés védelmi (ÉV) mérést nem tartalmaz.
- A kábelezéshez és beüzemeléshez szükséges állvány, állványozás vagy emelő szerkezet biztosítása a megrendelő feladata.
- Az ajánlat beüzemelés és kábelezés együttes megrendelése esetén érvényes.
- Az ajánlat egyösszegű vállalat.
- **Különleges igények esetén kérje egyedi ajánlatunkat.**



2. FIZETÉSI FELTÉTELEK

- A vételár 30%-a, mint előleg kifizetése a megrendelésekor.
- A vételár fennmaradó 70%-a berendezés átvétele előtt kerül kifizetésre.
- Illetve megállapodás szerint.

3. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

- 2 év a leszállítást követően a légkezelő berendezésekre és a leszállított automatika elemekre,
- 2+1 év VTS által szállított automatikával ellátott berendezésekre amennyiben a légkezelők kábelezését és beüzemelését a VTS-től rendelik meg,
- 1 év a Dristeam gyártmányú párásító berendezésekre a beüzemelésétől számítva, +1 év garancia karbantartási szerződés megkötése esetén.
- 1 év a Riello gyártmányú gázégőkre a beüzemelésétől számítva, +1 év garancia karbantartási szerződés megkötése esetén.
- A karbantartást legkésőbb a beüzemelését követő 4 hónapon belül meg kell rendelni.
- A garancia bővítéséről kérjen tájékoztatást VTS üzletkötőjétől.
- **Nem megfelelő karbantartás vagy karbantartás hiánya garanciavesztéssel jár!**

4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

- **-5-7** munkahét a megrendelés napjától számítva, L/C, DDP **Pécs** Magyarország feltétellel.
- Az ajánlat tartalmazza a teherautón történő átadást.
- A berendezések lapra szerelt állapotában történő leszállítása esetén a csomagok levételét és a telepítés helyére történő anyagmozgatás a megrendelő feladata. A csomagokat az összeszerelés helyétől 10 méteren belül, egyazon szinten kell elhelyezni.
- A leszállított csomagok kibontása esetén a hiánymentesség biztosítása a megrendelő feladata.
- A berendezéseket a magyarországi rendelkezésre állásától számított két hétig a VTS Hungary Kft. díjmentesen tárolja. Ezt követően a berendezések vételárának napi 0,05%-ának megfelelő tárolási költséget számít fel.
- Amennyiben a megrendelés annak keltét követő 24 órán túl kerül lemondásra vagy az előleg a készre jelentést követő két héten belül sem érkezik meg, úgy a VTS Hungary Kft törli a megrendelést és a megrendelés értékének 10%-át számítja fel törlési díjként.
- 1 héten túli törlés esetén 30%, 2 héten túl 50%, illetve három héten túl a 100% kerül leszámításra törlési díjként.
- Amennyiben az áru(k) a gyárból elszállításra került(ek), úgy már nincs mód a megrendelés törlésére, illetve a törlési díj a megrendelés értékének 100%-a.

5. AJÁNLATUNK A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA

- A berendezések helyszínre szállítását, teherautón történő átadását.
- A VS 21-650 méretű berendezések összeszerelését és egészben történő kiszállítását, vagy külön igény esetén helyszíni összeszerelését.
- Kültéri berendezések esetén a helyszíni összeszerelés idejét az időjárás nagymértékben befolyásolja. Eső, havazás vagy +5°C alatti hőmérséklet esetén a szerelés csak korlátozottan vagy egyáltalán nem lehetséges.
- A helyszíni szerelést követően a csomagolóanyagok és hulladékok az összeszerelés helyén történő egy helyre gyűjtését.

6. AJÁNLATUNK A KÖVETKEZŐKET NEM TARTALMAZZA

- A kondenzvíz elvezető szifonokat.
- A VS 10-15 méretű berendezések moduljainak összehúzását, különálló alkatrészek (szűrő egység, zsalu, flexibilis csatlakozó) felszerelését.
- **A VS 21-650 méretű berendezések szekcióinak összehúzását.**
- A helyszíni szerelést követően a csomagolóanyagok és hulladékok az összeszerelés helyétől történő konténerbe történő elszállítását.

Clivet Roof-Top, Folyadékhűtő, Hőszivattyú,
fancoil kizárólagosan a VTS Hungary Kft. kínálatában...



Ajánlat száma: **X/HU/2017**
X/HU/2017

- A rezgéstompító gumilapok (pl. Mafund, Tauril) árait.
- A kültéri gépek esetén azok rögzítését.
- Helyszínen történő összeszerelés esetén az emelőszerkezetet (pl. daru), anyagmozgatási erőforrások biztosítása a megrendelő feladata.
- A túlnyúlással (a felső egység hosszabb, mint az alsó) rendelkező légkezelő berendezések esetén az alátámasztást.
- Hidraulikai, légoldali és gázoldali rákötéseket.
- Légtechnikai mérés és besabályozás.
- **Igény esetén kérje egyedi ajánlatunkat.**

7. MEGJEGYZÉSEK

- A gyártó fenntartja a jogot az ajánlat módosítására – a műszaki paraméterek változtatása nélkül –, mely a készülék korszerűsítésével, fejlesztésével kapcsolatos.
- Ezen ajánlatban szereplő nem tisztázott kérdésekben a VTS Általános Szerződési Feltételei érvényesek. Ezen dokumentum elérhető honlapunkon (www.vtsgroup.hu), illetve képviselőinken.

8. MEGRENDELÉS

- Kérjük, a megrendelést a következő címre küldje el:
VTS Hungary Kft.,
Budapesti Képviselet
H-1146 Budapest, Hungária krt. 162.
tel.: +36.1.436.0100 fax: +36.1.439.1636
- Kérjük, a megrendelésen tüntesse fel Cégének teljes nevét, társasági formáját, levelezési címét, adószámát, telefonszámát, faxszámát és a kapcsolattartó személy teljes nevét.
- A fizetés kiegyenlítése banki átutalással történik bankszámlánkra:
Raiffeisen Bank Rt. XI Budapest, bankszámla-szám: 12011148-00124699-00100008

Reméljük, ajánlatunk megfelel az Önök igényeinek. További információért, kérem, keressenek meg bennünket.

Üdvözlettel,

Gyurcsik Tibor
mérnök üzletkötő
06305761190

