



JELMAGYARÁZAT:

- — — — — Befűtő levegő légcsatorna
— — — — — Elszívott levegő légcsatorna

MEGJEGYZÉS:

A befűvő légtechnikai vezetékeket 19 mm vastag párazáró szigetelésse kell ellátni!
A kültérben szerelt légtechnikai vezetékeket 19 mm vastag párazáró szigeteléssel és
külső védőbádogozással kell ellátni!
A vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A szellőző vezetékek anyaga horganyzott acél.
A gerinc és ágvezetékek mindegyike merev falú légtechnikai vezetékek.
A légkezelő gépet rezgécscsillapító gumilapokra kell elhelyezni.

Tervezők: Könyves József okl. gépészmérnök 136247 G, GO Ladányi András épületgépész mérnök	Megrendelő:	Pécsi Tudományegyetem	Terv:	KIVITELI
	Helyszín:	Pécs, Szigeti út 12. Bonctermek fejlesztése II. ütem - Új boncterm kialakítása	Dátum:	2017. Szeptember
	Munka:	Szellőzés	Lépték:	1:50
	Tervlap:	METSZETEK 1.	Rajzsorszám:	GSZ-02