




C-C METSZET



D-D METSZET




F-F METSZET



XXXXXX** : HELYSZÍNI MÉRÉTVÉTEL SZÜKSÉGES!

G-G METSZET



XXXXXX** : HELYSZÍNI MÉRÉTVÉTEL SZÜKSÉGES!

JELMAGYARÁZAT:



Befűtő levegő légszűrő

Elszívott levegő légszűrő

MEGJEGYZÉS:

A befűtő légtechnikai vezetékeket 19 mm vastag párazáró szigetelésse kell ellátni!
A kültérben szerelt légtechnikai vezetékeket 19 mm vastag párazáró szigeteléssel és
külső védőbádogozással kell ellátni!
A vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A szellőző vezetékek anyaga horganyzott acél.
A gerinc és ágvezetékek mindegyike merev falú légtechnikai vezetékek.
A légkezelő gépet rezgéscsillapító gumilapokra kell elhelyezni.

Tervezők: Könyves József okl. gépészmérnök 136247 G, GO Ladányi András épületgépész mérnök	Megrendelő: Pécsi Tudományegyetem	Terv: KIVITELI
Egyeztetők:	Helyszín: Pécs, Szigeti út 12. Bonctermek fejlesztése II. ütem - Új boncterm kialakítása	Dátum: 2017. Szeptember
	Munka: Szellőzés	Lépték: 1:50
	Tervlap: METSZETEK 2.	Rajzsám: GSZ-03