

tárgy: ELVI KÖZMŰ ÁLLÁSFOGLALÁS

téma: PÉCS, IFJÚSÁG ÚTJA 6/A (PTE TTK BIRKÓZÓCSARNOK 4903/1 HRSZ)

ügyiratszám: 7-0-1-140/K-1/2017

Ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon!

ügyintéző neve: Mózesné Kovács Tímea

KISS LÁSZLÓ

GÖD

ERZSÉBET LIGET U. 49-59/C

2131

TISZTELT CÍMZETT!

Társaságunktól elvi közmű állásfoglalást kértek a jelzett ingatlan ellátásával kapcsolatban, melyet a következőkben adunk meg:

Kérésére tájékoztatjuk, hogy a tárgyi telken kialakítandó csarnoképület vízellátását és szennyvíz elvezetését a kiépített bekötéseken keresztül, a meglévő ellátási mód szerint biztosítani tudjuk.

A bekötési helyen várható víznyomás kb. **5,5-6,0 bar** a hálózat leterheltségétől függően.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ingatlan keleti részén áthaladó NA 200 PVC és NA 300 PVC vízvezetékű épülettel, építménnyel a szabványos 3,0-3,0 m védőtávolságot tartani kell, nyomvonalát szabadon kell hagyni, megközelíthetőségét mindenkor biztosítani szükséges.


Az ingatlan 100 m-es körzetében 3 db tűzcsap található:

- Édesanyák útja 17 sz. előtt földalatti melyen 600 l/perc,
- Édesanyák útja 11 sz. előtt földalatti melyen 900 l/perc,
- Édesanyák útja- Fekete út kereszteződésében föld feletti, melyen 900 l/perc oltóvíz mennyiséget tudunk biztosítani kb. 6,0 bar kifolyási nyomáson.


Az Elvi közmű állásfoglalásban foglaltakat a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. egy évig tartja fenn, mely állásfoglalás tájékoztatásnak minősül és korlátozottan használható fel. Amennyiben bontási, építési, fennmaradási, sajátos építmények, forgalomba helyezési, megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges az állásfoglalás, úgy az kizárólag az e-építés portálon elérhető megújult elektronikus közműnyilvántartó rendszeren keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően kezdeményezhető.

Pécs, 2017. november 27.

Üdvözlettel,

  
Kardosné Hódosi Andrea  
műszaki igazgató

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.  
Műszaki osztály  
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.  
Pécsi Törvényszék Cégbírósága  
Cg.: 02-10-060354

  
Szarvasné Domján Edit  
műszaki osztályvezető

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.  
postacím: 7602 Pécs, Pf. 33  
info@tetyeforrashaz.hu  
telefon: +36-72/421-700  
fax: +36-72/421-701  
www.tetyeforrashaz.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  
7626 Pécs, Búza tér 8/B  
uszi@tetyeforrashaz.hu

Adatkezelés nyilvántartási  
száma: NAIH-54590/2017

**I25**  
ÉVI A PÉCSI  
VÍZSZOLGÁLTATÁSBAN