



Jelmagyarázat:

- Fűtési előremenő vezeték
- - - - Fűtési visszatérő vezeték
- 17x2,0 Külső átmérő x falvastagság
- PeX Rehau Rautherm S cső
- 22x1,0 Külső átmérő x falvastagság
- MAP Geberit MAPRESS szénacél cső

G-FH-4/0	Kiveteli terv	2017.12.20
Rajzszám	Módosítás	Dátum
Projekt:	PTÉ TTK Birkózócsarnok Pécs, Ifjúság útja 6/A.; HRSZ: 4903/1	Rajzsám: G-FH-4/0
Tervező:	Fűtés – Hűtés Függőleges csőterv	Sorszám: G04
Kiss László EV <small>2131 Gdó, Erzsébet liget u. 49-58/c Tel: +36-30-6286662 email: epggpterv.kisslaszlo@gmail.com</small>	Megbízó: Pécsi Tudományegyetem 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.	Dátum: 2017.12
<small>Ismeri és szabványokhoz igazított ábratípusokat! Tervezőket Bármelyik ábratípusok tervezése</small>	Épületgépész tervező: Kiss László G-1-01-11715	Generál tervező: Masszi Építész Iroda Kft. Masszi Pál
		Méretarány: 1:50