


H



LEÁGAZÁSSZÁM		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MEGNEVEZÉS		BETÁPLÁLÁS "FE"-TŐL	VILÁGÍTÁS	DUGALJ								
TELJESÍTMÉNY (KW)												
ÁRAMERŐSÉG (A)		3 X 25A	1 X 10A	1 X 16A								
VEZETÉK	TÍPUS	NAPPY-O	H07V-U	H07V-U								
	KERM. (mm)	4 x 25	3 X 1,5	3 X 2,5								

Tárgy: Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok villamos villamos kiviteli terv H elosztó áramköri rajza			Dátum: 2017. december 05.	Munkaszám: KGY 2017-56
Tervezte: Kalász Gyula EN-T, V-T, Vn-T 02/0777	Rajzolta: Kalász Gyula	Lapszám: 2/1	Módosítva:	Rarzsám: V-11


XBS PBM-5035 elosztó

Védettség: IP55/IP65

Mélység: 190mm

Készül: 1 db

falon kívüli kivitel



Tárgy: Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok villamos kiviteli terve H elosztó elrendezési rajza			Dátum: 2017. december 05.	Munkaszám: KGy 2017-56
Tervezte: Kalász Gyula EN-T, V-T, Vn-T 02/0777	Rajzolta: Kalász Gyula	Lapszám: 2/2	Módosítva:	Rarzsám: V-11