



JELMAGYARÁZAT:

- Villámvédelmi összekötés
- 3m-es Ø16mm-es horg. acél villámvédelmi földelés vizsgáló összekötővel
- 2m-es kinyúlású villámvédelmi felfogó rúd
- Villámvédelmi levezető vezető 8mm átmérőjű horganyzott acél
- összekötő talajban 10mm átmérőjű horganyzott acél (homok ágyba fektetve)

Villámvédelmi rendszer fokozata (LPS): III.  
Villámvédelmi potenciál kiegyenlítés (LPL) III:-IV.

Tárgy: <b>Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok norma szerinti villám és túlfeszültség védelem kiviteli terv délkeleti homlokzat</b>	Méretarány: <b>1:150</b>	Munkaszám: <b>KGy 2017-57</b>
	Dátum: 2017. december 05.	Rajzszám: <b>V-02</b>
	Egyeztetve:	
	Lapméret: <b>A2</b>	
Tervezte: <b>EN-T, V-T, Vn-T 02/0777</b>	Rajzolta: <b>Kalász Gyula</b>	