

LEÁGAZÁSSZÁM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS "PEDFŐ" Tr. ÁLLOMÁSTÓL	"E" ELOSZTÓ	"G" ELOSZTÓ	"V" ELOSZTÓ	VILÁGÍTÁS BIZTONSÁGI	VILÁGÍTÁS KÜLTÉR	VILÁGÍTÁS AULA	VILÁGÍTÁS ÖLTÖZŐ 1	VILÁGÍTÁS ÖLTÖZŐ 2	DUGALJ TAKARÍTÓ	TÜZJELZŐ KÖZPONT
TELJESÍTMÉNY (KW)											
ÁRAMERŐSÉG (A)	3 X 80A	3 X 40A	3 X 63A	1 X 40A	1 X 10A	1 X 16A	1 X 16A	1 X 10A	1 X 10A	1 X 16A	1 X 10A
VEZETÉK	TÍPUS	NYY-O	NYJ-J	NYJ-J	NYJ-J	NYM-J	NYJ-J	NYM-J	H07V-K	H07V-K	NYM-J
	KERM. (mm )	4 X 150	5 X 10	5 X 16	3 X 10	3 X 1,5	3 X 6	3 X 2,5	3 X 1,5	3 X 1,5	3 X 1,5

Tárgy: Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrs.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok villamos villamos kiviteli  
terv  
E elosztó áramköri rajza

Dátum:  
2017. december 05.

Munkaszám:  
**KGy 2017-56**

Tervezte:  
Kalász Gyula  
EN-T, V-T, Vn-T 02/0777


Rajzolta:  
Kalász Gyula

Lapszám:  
**5/1**

Módosítva:


Rarzsám:  
**V-07**

FE



LEÁGAZÁSSZÁM		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
MEGNEVEZÉS		RIASZTÓ KÖZPONT	"H" ELOSZTÓ TŰZVÉDELMI LEKAPCSOLÁS						ÁRAMTALANÍTÓ KAPCSOLÓ		SZIVATTYÚ CISZTERNA	VILÁGÍTÁS RUHATÁR
TELJESÍTMÉNY (KW)												
ÁRAMERŐSÉG (A)		1 X 10A	1 X 6A								1 X 16A	1 X 10A
VEZETÉK	TÍPUS	NYM-J	NYM-J								NYM-J	H07V-K
	KERM. (mm )	3 X 1,5	2 X 1,5								3 X 4	3 X 1,5

Tárgy: Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok villamos kiviteli terv E elosztó áramköri rajza							Dátum: 2017. december 05.	Munkaszám: KGY 2017-56
Tervezte: Kalász Gyula EN-T, V-T, Vn-T 02/0777			Rajzolta: Kalász Gyula		Lapszám: 5/2		Módosítva:	Rarzsám: V-07



LEÁGAZÁSSZÁM		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
MEGNEVEZÉS		CSATLAKOZÓ TÁBLA 1.	CSATLAKOZÓ TÁBLA 2.	CSATLAKOZÓ TÁBLA 3.	CSATLAKOZÓ TÁBLA 4.	SZAUNA	DUGALJ ÖLTÖZŐ 1.	DUGALJ ÖLTÖZŐ 2.	KÉZSZÁRÍTÓ 1.	KÉZSZÁRÍTÓ 2.	KÉZSZÁRÍTÓ 3.	
TELJESÍTMÉNY (KW)												
ÁRAMERŐSÉG (A)		3 X 25A	3 X 25A	3 X 25A	3 X 25A	3 X 25A	1 X 16A	1 X 16A	1 X 16A	1 X 16A	1 X 16A	
VEZETÉK	TÍPUS	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	H07V-K	H07V-K	NYM-J	H07V-K	H07V-K	H07V-K	
	KERM. (mm )	5 X 4	5 X 4	5 X 4	5 X 4	5 X 6	3 X 2,5	3 X 2,5	3 X 2,5	3 X 2,5	3 X 2,5	

Tárgy: Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrs.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok villamos kiviteli terv  
E elosztó áramköri rajza

Dátum:  
2017. december 05.

Munkaszám:  
**KGy 2017-56**

Tervezte: Kalász Gyula  
EN-T, V-T, Vn-T 02/0777


Rajzolta:  
Kalász Gyula

Lapszám:  
**5/3**

Módosítva:

Rarzsám:  
**V-07**

FE



LEÁGAZÁSSZÁM		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
MEGNEVEZÉS		KÉZSZÁRÍTÓ 4.	KÉZSZÁRÍTÓ 5.	KÉZSZÁRÍTÓ 6.	KÉZSZÁRÍTÓ 7.			KLÍMA AULA 1.	KLÍMA AULA 2.	KLÍMA AULA 3.	KLÍMA AULA 4.	LÉGKEZELŐ LEÁLLÍTÁS
TELJESÍTMÉNY (KW)												
ÁRAMERŐSÉG (A)		1 X 16A	1 X 16A	1 X 16A	1 X 16A			1 X 16A	1 X 16A	1 X 16A	1 X 16A	1 X 6A
VEZETÉK	TÍPUS	H07V-K	H07V-K	H07V-K	H07V-K			NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
	KERM. (mm )	3 X 2,5	3 X 2,5	3 X 2,5	3 X 2,5			3 X 2,5	3 X 2,5	3 X 2,5	3 X 2,5	2 X 1,5

Tárgy: Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok villamos kiviteli terv  
E elosztó áramköri rajza

Dátum:  
2017. december 05.

Munkaszám:  
**KGY 2017-56**


Tervezte: Kalász Gyula  
EN-T, V-T, Vn-T 02/0777

Rajzolta:  
Kalász Gyula

Lapszám:  
**5/4**

Módosítva:

Rarzsám:  
**V-07**



XBS ASM 081540 álló elosztó

Védettség: IP30

Mélység: 400mm

Készül: 1 db

falon kívüli kivitel

Tárgy: Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrs.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok villamos kiviteli terve  
E11 elosztó elrendezési rajza

Dátum:  
2017. december 05.

Munkaszám:  
**KGY 2017-56**

Tervezte:  
Kalász Gyula  
EN-T, V-T, Vn-T 02/0777

Rajzolta:  
Kalász Gyula

Lapszám:  
**5/5**

Módosítva:

Rarzsám:  
**V-07**