


V



| LEÁGAZÁSSZÁM | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| MEGNEVEZÉS | | BETÁPLÁLÁS "FE"-TŐL | VILÁGÍTÁS KÜZDŐTÉR JOBB | VILÁGÍTÁS KÜZDŐTÉR BAL | | | ÁRAMTALANÍTÓ KAPCSOLÓ | | VILÁGÍTÁS KÜZDŐTÉR 1. | VILÁGÍTÁS KÜZDŐTÉR 2. | VILÁGÍTÁS LELÁTÓ 1. | VILÁGÍTÁS LELÁTÓ 2. |
| TELJESÍTMÉNY (KW) | | | | | | | | | | | | |
| ÁRAMERŐSÉG (A) | | 3 X 40A | 1 X 16A | 1 X 16A | | | | | 1 X 16A | 1 X 16A | 1 X 16A | 1 X 16A |
| VEZETÉK | TÍPUS | NY-Y-J | NY-M-J | NY-M-J | | | | | NY-M-J | NY-M-J | NY-M-J | NY-M-J |
| | KERM. (mm) | 5 X 10 | 3 X 2,5 | 3 X 2,5 | | | | | 3 X 2,5 | 3 X 2,5 | 3 X 2,5 | 3 X 2,5 |

Tárgy: Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok villamos villamos kiviteli terv
"V" jelű világítás és függöny vezérlő elosztó áramköri rajza

Dátum:
2017. december 05.

Munkaszám:
KGY 2017-56

| | |
|-----------|---|
| Tervezte: | Kalász Gyula EN-T, V-T, Vn-T 02/0777 |
|-----------|---|


Rajzolta:
Kalász Gyula

| | |
|----------|-----|
| Lapszám: | 3/1 |
|----------|-----|

| | |
|------------|--|
| Módosítva: | |
|------------|--|

| | |
|----------|------|
| Rarzsám: | V-10 |
|----------|------|

V

[illegible]

Tárgy: Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok villamos kiviteli terv
"V" jelű világítás és függöny vezérlő áramköri rajza

| | |
|--------|--------------------|
| Dátum: | 2017. december 05. |
|--------|--------------------|

Munkaszám:
KGY 2017-56


| | |
|-----------|---|
| Tervezte: | Kalász Gyula EN-T, V-T, Vn-T 02/0777 |
|-----------|---|

Rajzolta:
Kalász Gyula

| | |
|----------|-----|
| Lapszám: | 3/2 |
|----------|-----|

| | |
|------------|--|
| Módosítva: | |
|------------|--|

| | |
|----------|------|
| Rarzsám: | V-10 |
|----------|------|



XBS MBSZ-64

Védettség: IP55/IP65

Mélység:200mm

Készül: 1 db

falon kívüli kivitel falba süllyeszte

Tárgy: Pécs, Ifjúság útja 6/a. (hrsz.: 4903/1) PTE TTK birkózócsarnok villamos kiviteli terve
"V" jelű világítás és függöny vezérlő elosztó elrendezési rajza

Dátum:
2017. december 05.

Munkaszám:
KGY 2017-56

Tervezte: Kalász Gyula
EN-T, V-T, Vn-T 02/0777

Rajzolta:
Kalász Gyula

Lapszám:
3/3

Módosítva:

Rarzsám:
V-10