

SZ1: WILO YONOS MAXO 25/0,5-10 0,86m3/h 7m 230V/50Hz; 190W; 1,3A
SZ1: WILO YONOS MAXO 25/0,5-12 3,10m3/h 9m 230V/50Hz; 305W; 1,33A
SZ1: WILO YONOS MAXO 40/0,5-12 5,59m3/h 6m 230V/50Hz; 305W; 2,0A

Jelmagyarázat:

————	Fűtési előremenő vezeték
— — — —	Fűtési visszatérő vezeték
17x2,0	Külső átmérő x falvastagság
PeX	Rehau Rautherm S cső
22x1,0	Külső átmérő x falvastagság
MAP	Geberit MAPRESS szénacél cső

G-FH-1/0	Kiveteli terv	2017.12.20
Rajzszám	Módosítás	Dátum

Project: PTE TTk Birkózócsarnok
Pécs, Ifjúság útja 6/A.; HRSZ: 4903/1

Rajzszám: G-FH-1/0

Tervező:
Kiss László EV
2131 Göd, Erzsébet liget u. 49-59/c
Tel: +36-30-6286562
email: epgepterv.kisslaszlo@gmail.com
Ipari és lakóépületek teljeskörű épületgépészeti tervezése
Beépített oltórendszerek tervezése

Fűtés – Hűtés
Kapcsolási rajz

Sorszám: G01

Dátum: 2017.12

Megbízó: Pécsi Tudományegyetem
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

Épületgépész tervező: Kiss László G-1-01-11715

Generál tervező: Masszi Építész Iroda Kft. Masszi Pál

Méretarány: