

JELMAGYARÁZAT

- Tűzjelző központ
- xx/xx O — Optikai füstérzékelő
- xx/xx H — Hősebesség érzékelő
- xx/xx O — Optikai füstérzékelő élmennyezet felett másodkijelzővel
- xx/xx K — Kézi jelzésadó utánnivil. jelzőtáblával
- Hőkábel
- V — Vezérlő modul
- V1 — Hőkábel illesztő modul
- BHJ sp — Beltéri hangjelző 105dB
- BFHJ_xx — Beltéri fény– és hangjelző 105dB

Tűzjelző hurok JB–H(St)H 1 x 2 x 1

Tűzcsengő JB–H(St)H Bd FE180/ E30 1 x 2 x 1

Tűzjelző hurok JB–H(St)H Bd FE180/ E30 1 x 2 x 1

Technológia vezérlő kábel JB–H(St)H Bd FE180/ E30 1 x 2 x 1

REVÍZIÓK:		
4.		
3		
2		
1		
JELE:	IDEJE:	MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA:

FREOZIN Kft.

Iroda: 7636 Pécs Mécsvirág u. 16.
Tel: + 36 30 737 5514
Mail: freozin@gmail.com

RAJZSZÁM: T-2

MUNKA: **Modern Városok Program - PTE TTK birkózócsarnok**
7624 Pécs III.ker. Ifjúság útja 6/A HRSZ.:4903/1

MÉRETARÁNY: 1 : 100

RAJZLAP MÉRET (mm): 297x800

ÉPÍTTETŐ: **Pécsi Tudományegyetem** 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

MUNKASZÁM: 2017-V46

RAJZ: Automatikus tűzészlelő- és jelző rendszer
Birkózócsarnok emeleti alaprajz

TERV FAJTA: KIVITELI

AKTUÁLIS REVÍZIÓ: 0

VILLAMOS TERVEZŐ: Vitkó Balázs
freozin@gmail.com
V 02-0873
+36-20/737-5514

SZERKESZTŐ:

0. REVÍZIÓ DÁTUMA: 2017.12.18.