

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás
Üi.: Weissenburger Vivien
Tel.: 06-72-501-500/20033
Fax: 06-72-536-345

Tisztelt Ajánlattevők!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő az „**Szolgáltatási keretszerződés légkezelők karbantartására és eseti hiba javítására a Pécsi Tudományegyetem részére 120/2017**” tárgyú Kbt. 81. §-a szerinti nyílt, uniós eljárásrendben folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja.

Kérdés 1.

Üzemeltetési hatáskörbe tartozó hibabejelentések esetén a hiba elhárítása valamint a kiszállási díj, hogyan számolható el?

Válasz:

A szerződéstervezet 2.17-2.18. pontjai szerint:

2.17. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a hibafeltárás megkezdését követő 24 órán belül részletes árajánlatot köteles készíteni, amelyet köteles a Megrendelő kapcsolattartójának megküldeni.

2.18. Az árajánlaton a Vállalkozó köteles feltüntetni:

- a hibajavítás várható időszükségletét és annak díját (a szerződésben foglalt óradíjnak megfelelően)
- a hibajavítás során felhasználandó alkatrészeket, anyagokat és azok árát.

Kérdés 2.

Eseti javítások elvégzéséhez Tisztelt Ajánlatkérő tart-e raktáron alkatrészeket, vagy minden szükséges alkatrészt a javításhoz biztosítani kell az Ajánlattevőnek?

Válasz:

A műszaki leírásban (AD III. Műszaki leírás) Ajánlatkérő meghatározta az eseti hibajavítást, miszerint:


„**Ajánlatkérő eseti hibajavítás alatt:** a használat során keletkező eseti meghibásodást érti. Eseti javítás magába foglalja a javításhoz szükséges anyagoknak Ajánlattevő általi biztosítását, ennek módja előzetes árajánlat, annak elfogadása esetén megrendelése a műszaki leírás 1. számú mellékletében **tájékoztató jelleggel** szereplő légkezelő gépekre”.

Ezek alapján minden szükséges alkatrészt T. Ajánlattevőnek kell biztosítania.

Kérdés 3.

A légkezelő berendezésekhez tartozó automatika rendszer is a karbantartás és eseti javítás része, vagy azt más cég tartja karban?

Válasz:



Amennyiben az automatika rendszer a légkezelő tartozéka akkor igen, amennyiben a távfelügyeleti rendszer tartozéka akkor nem.

Kérdés 4.

Kiemelt helyiségek esetén egy berendezés meghibásodása esetén biztosított-e tartalék berendezés üzemelése, vagy minden helyiségre csak 1 légkezelő berendezés dolgozik?

Válasz:

Minden helyiségre egy légkezelő berendezés dolgozik.

Kérdés 5.

A karbantartást a berendezéseken évi 2 alkalommal kell elvégezni, melyben a szűrők ellenőrzése és tisztítása szerepel feladatként. Tapasztalataink szerint ez évi 2 karbantartás során nem elegendő, hanem cserélni szükséges, ezért kérjük megadni berendezésenként a szükséges szűrők/ékszíjak mennyiségét, méreteit és darabszámát.

Válasz:

A szűrő és ékszíj cserék szükségességét a távfelügyeleti rendszer hibaként jelezi, így azok beszerzése és cseréje eseti hibajavításként T. Ajánlattevő feladata.

A szűrők és ékszíjak mennyiségének, méreteinek és darabszámának felmérése T. Ajánlattevő feladata az eseti hibajavítás során a Pécsi Tudományegyetem Műszaki Osztályával egyeztetettek szerint (szerződéskötés után).

Kérdés 6.

A karbantartás, hibajavítás során az elektromos és automatika szekrényre is ki kell terjednie a karbantartásnak, hibajavításnak?

Válasz:

Amennyiben az automatika szekrény a gép tartozéka, abban az esetben a karbantartásnak erre is ki kell terjednie, amennyiben a távfelügyeleti rendszer tartozéka akkor nem.

Kérdés 7.


Helyesen értelmezzük-e, hogy az eseti hibajavítások a hibafeltárást követően csak a hibafeltárás alapján Tisztelt Megrendelő javítási árajánlat megrendelését követően végezhetjük el a hibajavítást?

Válasz:

Igen, jól értelmezi T. Ajánlattevő. A szerződéstervezet 2.17. és 2.19. pontjai alapján:

2.17. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a hibafeltárás megkezdését követő 24 órán belül részletes árajánlatot köteles készíteni, amelyet köteles a Megrendelő kapcsolattartójának megküldeni

2.19. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az árajánlat alapján dönt a hibajavítás elvégzéséről. A Megrendelő elfogadásának hiányában a Vállalkozó a hibajavítást nem kezdheti meg, kivéve amennyiben a hibajavítás teljes díja nem éri el a bruttó 150.000 Ft-ot. Felek megállapodnak abban, hogy a bruttó 150.000 Ft alatti hibajavítást a Megrendelőnek nem kell elfogadnia, ebben az esetben a hibajavítást a Vállalkozó a Megrendelő elfogadása nélkül is megkezdheti azzal, hogy a Vállalkozó ilyen esetben is köteles árajánlatot készíteni.



Kérdés 8.

A kiírásban felsorolt berendezések karbantartási, hibajavítási határa hol húzódik? A bejárás elhangzottak szerint az érintett berendezésekhez tartozó szivattyúkat, kapcsolódó hidraulikai elemeket is magában foglalja a karbantartás, eseti hibajavítás. Ezt vegyük figyelembe vagy a műszaki leírás szerint (III. Műszaki leírás) kell eljárni, ahol nincs például szivattyú, csak a szűkített értelemben vett berendezés?

Válasz:

A bejárás a szivattyúkkal és a kapcsolódó hidraulikai elemekkel kapcsolatban semmi nem hangzott el. Ajánlatkérő a helyszíni bejárás során konzultációt nem tartott, az ajánlattétel során a műszaki leírás szerint (III. Műszaki leírás) kell eljárni.

Pécs, 2018. február 01.

Tisztelettel:



Dr. Csécei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjében

BÍRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00051