

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás
Üi.: Weissenburger Vivien
Tel.: 06-72-501-500/20033
Fax: 06-72-536-345

Tisztelt Ajánlattevők!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő az „**Szolgáltatási keretszerződés légkezelők karbantartására és eseti hiba javítására a Pécsi Tudományegyetem részére 120/2017**” tárgyú Kbt. 81. §-a szerinti nyílt, uniós eljárásrendben folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja.

Kérdés 1.

Kérjük megadni, hogy a karbantartás nettó ajánlati árának (HUF/alkalom/gép) tartalmaznia kell-e a munkaidőn túli karbantartás díját, vagy az külön elszámolás része?

Válasz:

Az egészségügyi intézményekben csak munkaidőn túl, vagy hétvégén lehet a karbantartást elvégezni. A nem egészségügyi intézményekben a karbantartást munkaidőben, előre tervezetten lehet elvégezni.

Kérdés 2.

A Műszaki Leírás szerint Ajánlatkérő a felhasznált alkatrészekre 6 havi jótállás vállalását írja elő, azonban a jótállás mértéke bírálati szempont, vagyis az nyertes ajánlattevő vállalásától függ. Kérjük az ellentmondás feloldását

Válasz:


Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok Alapvető Információk 11.) Értékelési szempontok között határozta meg az alábbiakat:

„A II. értékelési részszerzőpont esetében valamennyi ajánlati rész tekintetében a 6 hónap alatti jótállási időt tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.

A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem (a 12 hónap vagy ezt meghaladó hónapokban kifejezett jótállási idő) kapja a lehetséges maximális pontszámot (10 pontot), a többi ajánlat a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan – kettő tizedesjegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva – kevesebb pontot kap.

A 12 hónapot meghaladó jótállási idő megajánlására plusz pont nem jár.

A felolvasó lapra a vállalt teljes jótállási időt kell beírni, azaz Ajánlatkérő által előírt 6 hónap és a 6 hónap felett vállalt jótállási idő összeadásának eredményeképpen kapott számot kell a hónapok számaként beírni. A jótállási időt egész hónapban kell megadni. (Például Ajánlattevő az előírt minimum 6 hónap jótálláson felül 3 hónap jótállást vállal, a felolvasólapra 6+3, azaz 9 hónap jótállás kell feltüntetésre kerüln)



Ennek megfelelően Ajánlattevőnek 6 havi jótállást kell vállalnia az érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérő az ezt meghaladó megajánlást értékeli.

Kérdés 3.

A Szerződés tervezet 2.6. és 2.8. pontja tekintetében: Kérjük megadni, hogy milyen százalékban rendelhet Megrendelő karbantartási tevékenységet hétvégére vagy munkaidőn túl.

Válasz:

Az egészségügyi intézményekben csak munkaidőn túl, vagy hétvégén lehet a karbantartást elvégezni, így ez esetben 100%. A nem egészségügyi intézményekben a karbantartást munkaidőben, előre tervezetten lehet elvégezni, így ez esetben 0%.

Kérdés 4.

A Szerződés tervezet 2.16. pontja tekintetében: Amennyiben a hibaelhárítás a hibafeltárás során megtörténik – tekintettel a 2.19. pontban foglaltakra, 150.000 Ft alatt annak elszámolása hogyan történik?

Válasz:

A hibajavítás díjának számlázásáról a szerződéstervezet 4.5-4.8. pontjai rendelkeznek.

Kérdés 5.


A Szerződés tervezet 3.3. pontja tekintetében: Tekintettel arra, hogy a kiszállási díj nem bírálati szempont, kérjük megadni a kiszállási díj meghatározásának módját.

Válasz:

A karbantartás és hibajavítás nettó ajánlati díjának tartalmaznia kell a kiszállási díjat is.

Pécs, 2018. február 20.

Tisztelettel:


.....
Dr. Csécei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjeként



BIRÓNÉ DR. CZEININGER MARIANN
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERÉSI
SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00051