



VAS TIBOR

V-T-02-1011 : VN-28/2012/02

vast@elve2004.hu

+36-20/244-1960


NEUORREHABILITÁCIÓS ÉS EMBER-GÉP KAPCSOLAT

NEUROREHABILITÁCIÓS ÉS EMBER-GÉP KAPCSOLAT
KUTATÁSI KÖ PONT KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDO-MÁNYEGYETEMEN
7623 Pécs, Rét u. 2.

Rajz: Rajzsám: Revíziósám: Munkasám: Terv fajta:	"EB" jelű elosztó		
	V - 4		
	REV - 0		
	2017 / 159		
	Kiviteli		
Érintésvédelem:	TN-S		
Feszültségint:	3 x 230/400V 50Hz		
In:	63A		
Icn:	6kA		
Védettség:	IP40		
Elhelyezés módja:	Falra szerelve		
Tervlapok száma	3		

ω

ÉRINTÉSVÉDELLEM: TN-RENDSZER

[illegible]

7

Munkaszám:	2017 / 159
------------	------------


KUTATÁSI KÖPONT KIALKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

Dátum: 2017. 09. 13.

WEB: WWW.ELVE2004.HU

130-20/244-1300
vastibi71@gmail.com





LEÁGAZÁSSZÁM	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
MEGNEVEZÉS	Tartályok	Gépjárat fűtő	Gépjárat ventilátor 1	Gépjárat ventilátor 2							
TELJESÍTMÉNY (kW)											
ÁRAMERŐSÉG (A)											
VEZETÉK	TÍPUS	NYMAJ	NYMAJ	NYMAJ							
	KER.M. (mm ²)	3x25	3x25	3x25							

Cégnév:



ELVE 2004
Mérnökroda Kft.

IRODA: 7634. Pécs, Bologár köz 10/B.
TEL: 72 / 516-588
FAX: 72 / 516-589
WEB: WWW.ELVE2004.HU

VAS TIBOR
+36-20/244-1960
vasib71@gmail.com

Munka megnevezése:

NEURORÉHABILITÁCIÓS ÉS EMBER-GÉP KAPCSOLAT
KUTATÁSI KÖ PONT KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDÓ-MÁNYEGYETEMEN
7623 Pécs, Rét u. 2.

Elszító megnevezése:

„EB” jelű elszító

Rajzszám:

V - 4

Munkaszám:

2017 / 159

Revíziószám:

REV - 0

Dátum:

2017. 09. 13.

Tervező:

Vas Tibor

Aktuális lap:

3

Szerkesztő:

Korcz Dénes

Össz. lap:

3