



Jelmagyarázat:

- Helios IsoPipe szigetelt csőrendszer Ø 160 mm-es
- Tervezett Ø75-ös FlexPipe kör alakú elszívócső álmennyezet felett szerelve.
- Tervezett Ø75-ös FlexPipe kör alakú befűvőcső álmennyezet felett szerelve.
- Mennyezeti/fali légszelep fogadására integrált légszatorna elem FRS-DWK 2/75/125
- 10 csomagos osztódoboz

Megjegyzés:

- Elszívóág szabályzó tányérszelep típusa: KTV A Ø125-ös
- Befűvőág szabályzó tányérszelep típusa: KTV Z Ø125-ös
- A szelepfogadó idomba a szeleptányér elé SVE 125-típusú szabályzó elem beépítése szükséges!

KERTÉSZ ÉPÜLETGÉPÉSZ VÁLLALKOZÁSI Bt. 7627 Pécs, Kisipricszma dűlő 24. tel.: (30) 9-360-003		RAJZSZÁM GSZ-1
MEGRENDŐ: PTE Idegsebészeti Klinika		MUNKASZÁM 1726
M.CIME: Pécs, Rét utca 2.		LÉPTÉK 1:50
TERV: Emborgép labor, büfé és konyha légellátás alagsori alaprajza		DÁTUM 2017.09.
Kertész Gábor		Gernert Attila
SZERK.TERV.	FEL.TERVEZŐ	MMK: G-T/02-1144