



Megjegyzés:

A befűvő lécsatomák szigetelése 13 mm vtg. Kaiflex ST lemezekkel történik.

KERTÉSZ ÉPÜLETFEJESZTÉSI VÁLLALKOZÁSI Bt. 7627 PÉCS, Kispircsima dűlő 24. tel.: (30) 9-360-003		RAJZSZÁM GSZ-1
MEGRENDELŐ: PTF Idegsebészeti Klinika		MUNKASZÁM 1703
M.CÍME: Pécs, Rét utca 2.		LEPTÉK 1:50
TERV: Angiográfás röntgen helyiségek emelési legeltáttási alaprajza		DATUM 2017.02.
Kertész Gábor		Gemert Attila
SZERK.TERV.	FEL.TERVEZŐ	MMK: G-102/144