



Szerelvény jegyzék (fűtőkör)		
Ssz.	Megnevezés	méret/műszaki adatok
1	Kazántöltő-űritőcsap	3/4"
2	Tour & Andersson TA-STAD beszabályzószelep	1 1/4"-os
3	MOFÉM gömbcsap	1 1/2"-os bb menetes
4	Mágneses iszapleválasztó FLAMCO Clean Smart	1 1/4"-os
5	Fűtési szivattyú WILO Yonos Pico 30/1-8 Pn 6/10	Q=2,5 m ³ /h; H= 2,75 m; 1~230 V / 50Hz; 0,08 kW 0,66 A
6	Rugós visszacsapószelep	1 1/4"-ös
7	Autómata légtelenítő	Flamco Flexvent 1/2"
8	MOFÉM gömbcsap	1/2"-os kb menetes
9	Légleválsztó (légedény)	2"-L=150 mm
10	Fémtokeos ipari könyök hőmérő	0°C-120°C / 63 mm
11	Háromjáratú keverő/osztó szelep	VTS légkezelő, szállítási csomagban Kvs 16
12	Sarok hollandier	1 1/4"
13	Tour & Andersson TA-STAD beszabályzószelep	1"-os (szeleplállás 1,7 ford.)
14	Víz-levegő fűtési hőcserélő	Q=2,51 m ³ /h; H= 11,0 m; közeg hőm.:75/60°C

KERTÉSZ ÉPÜLETGÉPÉSZ VÁLLALKOZÁSI Bt. 7627 PÉCS, Kispircsizma dűlő 24. tel.: (30) 9-360-003		RAJZSZÁM
		GF-3
		MUNKASZÁM
		1703
MEGRENDELŐ: PTE Idegsebészeti Klinika		LÉPTÉK
M.CÍME: Pécs, Rét utca 2.		1:50
TERV: Légkezelő fűtőkör kapcsolási vázlat		DÁTUM
		2017.02.
Kertész Gábor	Gernert Attila	
SZERK.TERV.	FEL.TERVEZŐ	MMK: G-T/02-1144