



Szerelvény jegyzék (hűtőkör)		
Ssz.	Megnevezés	méret/műszaki adatok
1	Meglévő folyadékűtő MAXA HWA-A 524 tip.	Hűtőteljesítmény: 147 kW
2	Mágneses iszapleválasztó FLAMCO Clean Smart	2''-os
3	Tour & Andersson TA-STAD beszabályozószelep	2''-os Szelepállás: 4,0)
4	acélszűkítő	NA50/NA65
5	Karima közé építhető pillangószelep	NA65-ös
6	Hűtési szivattyú WILO Stratos 50/1-12 Pn 6/10	Q=9,6 m ³ /h; H= 7,0 m; 1~230 V / 50Hz; 0,59 kW 2,6 A
7	Karima közé építhető visszacsapószelep	NA65-ös
8	Fémtokeos ipari könyök hőmérő	0°C-120°C / 63 mm
9	MOFÉM gömbcsap	2''-os bb menetes
10	Sarok hollandier	2''
11	Kazántöltő-űritőcsap	3/4''
12	Háromjáratú keverő/osztó szelep	VTS légkezelő, szállítási csomagban
13	Víz-levegő hűtési hőcserélő	Q=13,47 m ³ /h; H= 2,4 m; közeg hőm.:7/12°C

KERTÉSZ ÉPÜLETGÉPÉSZ VÁLLALKOZÁSI Bt. 7627 PÉCS, Kispircsima dűlő 24. tel.: (30) 9-360-003		RAJZSZÁM GF-2
MEGRENDELŐ: PTE Idegsebészeti Klinika M.CÍME: Pécs, Rét utca 2. TERV: Légkezelő hűtőkör kapcsolási vázlat		MUNKASZÁM 1703
		LÉPTÉK 1:50
		DÁTUM 2017.02.
Kertész Gábor		Gernert Attila
SZERK.TERV.	FEL.TERVEZŐ	MMK: G-T/02-1144