


Padlástér
+12.30

Jelmagyarázat:

Tervezett tűzvíz – hidegvíz vezeték, hőszigeteltlen szerelve.

 Tűzcsapvezeték, LUX-ADK típus.
MSZ EN 671-1 szerinti C-52-es tűzcsappal,
30 m-es alaktartó tömlővel, 12 kg-os portál oltóval,
szerelevényekkel, tömlőkifordítóval, piros színben.
méret: 950x650x250 mm
szerelevési magasság: 1,6 m

KÉRTÉSZ ÉPÜLETEREVEZÉSI VÁLLALKOZÁSI Bt.		RAJZSZÁM GV-6
7027 Pécs, Rónafürdő utca 24. tel.: (06) 9600-003		MUNKASZÁM 1703
MEGRENDELŐ PTE Idegsebészeti Klinika		LEPTÉK 1:50
MŰVE Pécs, Rét utca 2.		DATUM 2017.03.
TERV: Tűzvízvezeték kiépítés Padlástér 5. emeleti alaprajz		
Kertész Gábor	FELTERVEZŐ	Gerner Átila
SZERK.TERV.	MMK-GT02-1144	