



**Jelmagyarázat:**

Tervezett hidegvíz vezeték, hőszigeteltlen szerelve.

Meglévő melegvíz vezeték.

Bontandó vízvezeték.



Tűzcsapócső, LUX-ADK típus.  
MSZ EN 671-1 szerinti C-52-es tűzcsappal,  
30 m-es alaktartó tárnival, 12 kg-os portál oltóval,  
szertárgyakkal, tömlőkrfontóval, piros színnel,  
szertelési magasság: 1,6 m

KÉRDŐSZ ÉPÜLETEREKSZ. VÁLALKOZÓI Bt. 7627 Pécs, Kisprécszina útja 24. Tel.: (06) 9-360-003		RAJZSZÁM <b>G/-5</b>
MEGERŐSÍTŐ PTE Idegsebészeti Klinika		MUNKASZÁM 1703
MŰHELY: Pécs, Rét utca 2.		LEPTÉK 1:50
TÉNY: Tűzvédelem kiépítés 4. emeleti alaprész		DAJUM 2017.03.
SZERK.TERV. Kertész Gábor	FEL.TERVIZŐ	MMK-G-102-1144 Gernert Attila