



Megrendelő:		PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	
		Székhely: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.	
Generál tervező:		ÉPÍTÉSZ KÉTSZÖG KFT.	
		Székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 20. Iroda: 7621 Pécs, Rákóczi út 1., Tel.: 72/331-038, e-mail: iroda@epiteszketszog.hu	
Építészek:	Nagy Péter E-02-0555	Denkinger József E-02-0538	Tervszám: ÉK-03
Munka megnevezése, tervfajta:	Pécs, Rét u. 2. (hrsz.: 4118) alatti PTE Idegsebészeti Klinika 3. emeleti 2. sz. röntgen helyiség - és a hozzá kapcsolódó helyiségek - átalakítási munkáinak építész kiviteli terve		Dátum: 2017. 03. 31.
Rajz megnevezése:	BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK KONSZIGNÁCIÓJA		Méretarány: 1:50



A megadott méretek a falnyílásra vonatkoznak.

Lépték: M 1:50


Névleges szélesség:	87,5 cm	Jel: B1/1
Névleges magasság:	212,5 cm	Darabszám: 2 db
Megnevezés:	motoros működtetésű egyedi rozsdamentes acél nyíló sugárvédelmi belső ajtó 0,5 mm Pb ekv.	
Nyitás iránya:	1 db jobbos, 1 db balos	
Tok típusa:	hajlított rozsdamentes acéllemez tok ólombéléssel	
Ajtólap típusa:	hajlított rozsdamentes acéllemez üvegezett ajtólap ólombéléssel	
Ajtólap felépítése:	rendszerhez illeszkedő	
Üvegezés:	SCHOTT RD30 0,5 mm ólomlemezrel egyenértékű röntgen- és gammasugárvédelem üveg	
Csatlakozó szerkezet:	vakoltan 43 cm vtg. kerámia válaszfal	
Felületképzés:	-	
Szellőzőrács:	-	
Ajtópánt, zár:	rendszerhez illeszkedő	
Kilincs:	rendszerhez illeszkedő	
Küszöb:	-	
Megjegyzés:	- Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!	



A megadott méretek a falnyílásra vonatkoznak.

Lépték: M 1:50


Névleges szélesség:	87,5 cm	Jel: B1/2
Névleges magasság:	212,5 cm	Darabszám: 1 db
Megnevezés:	motoros működtetésű egyedi rozsdamentes acél nyíló belső ajtó	
Nyitás iránya:	1 db jobbos	
Tok típusa:	hajlított rozsdamentes acéllemez tok	
Ajtólap típusa:	hajlított rozsdamentes acéllemez üvegezett ajtólap	
Ajtólap felépítése:	rendszerhez illeszkedő	
Üvegezés:	3.3 ragasztott biztonsági üveg	
Csatlakozó szerkezet:	vakoltan 14 cm vtg. kerámia válaszfal	
Felületképzés:	-	
Szellőzőrács:	-	
Ajtópánt, zár:	rendszerhez illeszkedő	
Kilincs:	rendszerhez illeszkedő	
Küszöb:	-	
Megjegyzés:	- Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!	



A megadott méretek a falnyílásra vonatkoznak.

Lépték: M 1:50


Névleges szélesség:	150 cm	Jel: B2
Névleges magasság:	212,5 cm	Darabszám: 2 db
Megnevezés:	motoros működtetésű egyedi rozsdamentes acél egyszárnyú sugárvédelmi belső tolóajtó 0,5 mm Pb ekv.	
Nyitás iránya:	1 db jobbos, 1 db balos	
Tok típusa:	hajlított rozsdamentes acéllemez tok ólombéléssel	
Ajtólap típusa:	hajlított rozsdamentes acéllemez üvegezett ajtólap ólombéléssel	
Ajtólap felépítése:	rendszerhez illeszkedő	
Üvegezés:	SCHOTT RD30 0,5 mm ólomlemezrel egyenértékű röntgen- és gammasugárvédő üveg	
Csatlakozó szerkezet:	vakoltan 14 cm vtg. kerámia válaszfal	
Felületképzés:	-	
Szellőzőrács:	-	
Ajtópánt, zár:	rendszerhez illeszkedő	
Kilincs:	rendszerhez illeszkedő	
Küszöb:	-	
Megjegyzés:	- Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!	



A megadott méretek a falnyílásra vonatkoznak.

Lépték: M 1:50


Névleges szélesség:	150 cm	Jel: B3
Névleges magasság:	212,5 cm	Darabszám: 2 db
Megnevezés:	motoros működtetésű kétszárnyú egyedi acél belső tolóajtó	
Nyitás iránya:	kétirányban tolódó	
Tok típusa:	hajlított acéllemez tok	
Ajtólap típusa:	hajlított acéllemez ajtólap	
Ajtólap felépítése:	rendszerhez illeszkedő	
Üvegezés:	-	
Csatlakozó szerkezet:	12,5 cm vtg. gipszkarton ill. vakoltan 60 cm vtg. kerámia válaszfal	
Felületképzés:	tok RAL 7038 szürke, ajtólap RAL 9010 törtfehér porszórás	
Szellőzőrács:	-	
Ajtópánt, zár:	rendszerhez illeszkedő	
Kilincs:	rendszerhez illeszkedő	
Küszöb:	-	
Megjegyzés:	- Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!	



A megadott méretek a falnyílásra vonatkoznak.

Lépték: M 1:50


Névleges szélesség:	87,5 cm	Jel: B4/1 Darabszám: 6 db
Névleges magasság:	212,5 cm	
Megnevezés:	belső ajtó acél tokkal fa ajtólappal	
Nyitás iránya:	4 db jobbos, 2 db balos	
Tok típusa:	Novoferm utólag szerelhető acél tok (NAT-U4)	
Ajtólap típusa:	Westag 40 mm vtg. 3 oldalon falcolt fa ajtólap fehér HPL dekor felülettel	
Ajtólap felépítése:	furatolt faforgácslap betétes	
Üvegezés:	-	
Csatlakozó szerkezet:	12,5 ill. 13,5 cm vtg. gipszkarton válaszfal	
Felületképzés:	porszórás (tok) - RAL 7038 szürke	
Szellőzőrács:	-	
Ajtópánt, zár:	háromrészes pánt, BB zár	
Kilincs:	körrozettás eloxált alumínium (a 316. és 302 helyiségek ill. a 308. helyiség és a lépcsőház között gombos kivitelben)	
Küszöb:	-	
Megjegyzés:	- Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges! - Az ajtószárny és a padlóburkolat között min. 1 cm átszellőzést kell biztosítani. - Burkolati anyagváltásnál rozsdamentes acél burkolatváltó alkalmazandó.	



A megadott méretek a falnyílásra vonatkoznak.

Lépték: M 1:50


Névleges szélesség:	87,5 cm	Jel: B4/2
Névleges magasság:	212,5 cm	
Megnevezés:	belső ajtó acél tokkal üvegezett fa ajtólappal	
Nyítás iránya:	1 db jobbos	
Tok típusa:	Novoferm utólag szerelhető acél tok (NAT-U4)	
Ajtólap típusa:	Westag 40 mm vtg. 3 oldalon falcolt fa ajtólap L03 kivágással, fehér HPL dekor felülettel	
Ajtólap felépítése:	furatolt faforgácslap betétes	
Üvegezés:	3.3 ragasztott biztonsági üveg	
Csatlakozó szerkezet:	vakoltan 12 cm vtg. kerámia válaszfal	
Felületképzés:	porszórás (tok) - RAL 7038 szürke	
Szellőzőrács:	-	
Ajtópánt, zár:	háromrészes pánt, BB zár	
Kilincs:	körrozettás eloxált alumínium	
Küszöb:	-	
Megjegyzés:		
<ul style="list-style-type: none">- Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!- Az ajtószárny és a padlóburkolat között min. 1 cm átszellőzést kell biztosítani.- Burkolati anyagváltásnál rozsdamentes acél burkolatváltó alkalmazandó.		



A megadott méretek a falnyílásra vonatkoznak.

Lépték: M 1:50


Névleges szélesség:	75 cm	Jel: B5
Névleges magasság:	212,5 cm	
Megnevezés:	belső ajtó acél tokkal fa ajtólappal	
Nyitás iránya:	1 db jobbos, 2 db balos	
Tok típusa:	Novoferm utólag szerelhető acél tok (NAT-U4)	
Ajtólap típusa:	Westag 40 mm vtg. 3 oldalon falcolt fa ajtólap fehér HPL dekor felülettel	
Ajtólap felépítése:	furatolt faforgácslap betétes	
Üvegezés:	-	
Csatlakozó szerkezet:	12,5 cm vtg. gipszkarton ill. vakoltan 12 cm vtg. kerámia válaszfal	
Felületképzés:	porszórás (tok) - RAL 7038 szürke	
Szellőzőrács:	-	
Ajtópánt, zár:	háromrészes pánt, BB zár	
Kilincs:	körrozettás eloxált alumínium	
Küszöb:	-	
Megjegyzés:		
- Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!		
- Az ajtószárny és a padlóburkolat között min. 1 cm átszellőzést kell biztosítani.		
- Burkolati anyagváltásnál rozsdamentes acél burkolatváltó alkalmazandó.		



A megadott méretek a falnyílásra vonatkoznak.

Lépték: M 1:50


Névleges szélesség:	62,5 cm	Jel: B6 Darabszám: 1 db
Névleges magasság:	212,5 cm	
Megnevezés:	belső ajtó acél tokkal fa ajtólappal	
Nyitás iránya:	1 db balos	
Tok típusa:	Novoferm utólag szerelhető acél tok (NAT-U4)	
Ajtólap típusa:	Westag 40 mm vtg. 3 oldalon falcolt fa ajtólap fehér HPL dekor felülettel	
Ajtólap felépítése:	furatolt faforgácslap betétes	
Üvegezés:	-	
Csatlakozó szerkezet:	vakoltan 8 cm vtg. kerámia válaszfal	
Felületképzés:	porszórás (tok) - RAL 7038 szürke	
Szellőzőrács:	-	
Ajtópánt, zár:	háromrészes pánt, BB zár	
Kilincs:	körrozettás eloxált alumínium	
Küszöb:	-	
Megjegyzés:	- Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges! - Az ajtószárny és a padlóburkolat között min. 1 cm átszellőzést kell biztosítani. - Burkolati anyagváltásnál rozsdamentes acél burkolatváltó alkalmazandó.	



A megadott méretek a falnyílásra vonatkoznak.

Lépték: M 1:50


Névleges szélesség:	62,5 cm	Jel: B7
Névleges magasság:	212,5 cm	Darabszám: 1 db
Megnevezés:	belső ajtó acél tokkal edzett üveg ajtólappal	
Nyitás iránya:	1 db jobbos	
Tok típusa:	Novoferm utólag szerelhető rozsdamentes acél tok (NAT-U4)	
Ajtólap típusa:	homokfúvott edzett üveg ajtólap	
Ajtólap felépítése:	-	
Üvegezés:	-	
Csatlakozó szerkezet:	12,5 cm vtg. gipszkarton válaszfal	
Felületképzés:	-	
Szellőzőrács:	-	
Ajtópánt, zár:	rendszerhez illeszkedő pánt és zár	
Kilincs:	rendszerhez illeszkedő kilincs	
Küszöb:	rozsdamentes acél	
Megjegyzés:	- Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!	



A megadott méretek a falnyílásra vonatkoznak.

Lépték: M 1:50

Névleges szélesség:	100 cm	Jel: B8
Névleges magasság:	212,5 cm	Darabszám: 1 db
Megnevezés:	belső ajtó acél tokkal üvegezett fa ajtólappal	
Nyitás iránya:	1 db balos	
Tok típusa:	Novoferm utólag szerelhető acél tok (NAT-U4)	
Ajtólap típusa:	Westag 40 mm vtg. 3 oldalon falcolt fa ajtólap L01 kivágással, fehér HPL dekor felülettel	
Ajtólap felépítése:	furatolt faforgácslap betétes	
Üvegezés:	3.3 ragasztott biztonsági üveg	
Csatlakozó szerkezet:	vakoltan 16 cm vtg. kerámia válaszfal	
Felületképzés:	porszórás (tok) - RAL 7038 szürke	
Szellőzőrács:	-	
Ajtópánt, zár:	háromrészes pánt, BB zár	
Kilincs:	körrozztás eloxált alumínium	
Küszöb:	-	
Megjegyzés:	- Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges! - Az ajtószárny és a padlóburkolat között min. 1 cm átszellőzést kell biztosítani. - Burkolati anyagváltásnál rozsdamentes acél burkolatváltó alkalmazandó.	

<div></div> <p>A megadott méretek a falnyílásra vonatkoznak.</p> <p>Lépték: M 1:50</p>	Névleges szélesség:	120 cm	Jel: B9
	Névleges magasság:	110 cm	
	Darabszám:	1 db	
	Megnevezés:	belső acél sugárvédelmi ablak 1 mm Pb ekv.	
	Nyitás iránya:	fix	
	Tok típusa:	Novoferm utólag szerelhető acél sugárvédelmi ablaktok ólombéléssel	
	Szárny típusa:	-	
	Szárny felépítése:	-	
	Üvegezés:	SCHOTT RD50 1 mm ólómlemezzel egyenértékű röntgen- és gammasugárvédő üveg	
	Csatlakozó szerkezet:	vakoltan 43 cm vtg. kerámia válaszfal	
	Felületképzés:	porszórás (tok) - RAL 9010 törtfehér	
	Könyöklő:	fehér bútorlap könyöklő a meglévő ablaknál alkalmazottal megegyező minőségben	

Megjegyzés:

- Gyártás előtt helyszíni méretellenőrzés szükséges!