

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 1

Üi.: dr. Martina Ildikó

Tel.: 06-72-501-500/20026

Fax: 06-72-536-349

E-mail: martina.ildiko@pte.hu

Tisztelt Ajánlattevők!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő az „Pécsi Tudományegyetem területén lévő légkezelők karbantartása és eseti hiba javítása 2/2017.” tárgyú Kbt. 81. §-a szerinti nyílt, uniós eljárásrendben folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja.

1. Kérdés:

A szerződéstervezet 2.18. pontja az alábbiakat rögzíti:

„Az árajánlaton a Vállalkozó köteles feltüntetni:

a hibajavítás során felhasználandó alkatrészeket, anyagokat és azok árát (a Szerződésben foglalt %-os díjnak megfelelően)”

Kérjük tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, a „Szerződésben foglalt %-os díj” alatt pontosan mit ért, ugyanis a dokumentáció és a szerződéstervezet sem tartalmaz erre vonatkozó információkat továbbá a szerződéstervezet *Hibajavítás, 3.6. pontja* rögzíti, hogy „a hibajavítás során felhasználásra és beépítésre kerülő anyagok és alkatrészek a mindenkori gyártói listaáron” számolhatóak el.

Válasz:

A szerződéstervezet 2.18. pontjából a „Szerződésben foglalt %-os díjnak megfelelően” rendelkezés törlésre került. Az érintett pont az alábbiak szerint módosult:

„Az árajánlaton a Vállalkozó köteles feltüntetni:

- a hibajavítás várható időszükségletét és annak díját (a szerződésben foglalt óradíjnak megfelelően)
- a kiszállási díj összegét,
- a hibajavítás során felhasználandó alkatrészeket, anyagokat és azok árát.”

2. Kérdés:


A szerződéstervezet 4.5. pontjában javasoljuk törölni a „gyűjtőszámla” kifejezést, helyette javasoljuk kiegészíteni a hivatkozott pontot az alábbira: „4.5. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes hibajavítások díjával havonta utólag számolnak el egymással az ÁFA tv. 58.§ időszakos elszámolásra vonatkozó szakasza alapján.

Válasz:

A szerződéstervezet 4.5. pontjából a „gyűjtőszámla” kifejezés a T. Ajánlattevő javaslatának megfelelően törlésre került.

3. Kérdés:

A szerződéstervezet 7.3. pontjában a következő kiegészítést javasoljuk: „**azonnali hatályú** felmondással”



Válasz:

A szerződéstervezet 7.3. pontja a T. Ajánlattevő javaslatának megfelelően kiegészítésre került.

4. Kérdés:

A szerződéstervezet 7.4. pontjában a következő kiegészítést javasoljuk: „Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése..”

Válasz:

A szerződéstervezet 7.5. pontja a T. Ajánlattevő javaslatának megfelelően kiegészítésre került.

5. Kérdés:

A szűrők cseréjéhez kapcsolódó anyagköltség (szűrő anyagár) része az átalányárnak? Amennyiben IGEN, kérjük megadni gépenként a szűrőtípusokat, volumeneket, különös tekintettel a zsákos, táskás, esetleg más speciális típusokra, valamint a szűrők elvárt tisztítási fokát (EU-1-EU10, HEPA, ULPA, stb.) is kérjük megadni.

Válasz:

A karbantartási ár nem tartalmazza a szűrőket és a szűrők cseréjét sem.

6. Kérdés: A kiszertelt szűrők (melyek veszélyes hulladéknak minősülnek) elszállítása a vállalkozó feladata, és ennek értelmében a kapcsolódó díj az átalány díj része?

Válasz:

Ajánlatkérő jelenlegi információi szerint a szűrők nem veszélyes hulladékok, a vállalkozónak a létesítményfelelős által megadott helyre kell deponálni (nem kell elszállítani).

7. Kérdés:

A berendezések forgó részeinek hajtását biztosító ékszíjak cseréjéhez kapcsolódó anyagköltség része e az átalány árnak?

Válasz:

A javításokhoz, karbantartásokhoz felhasznált anyagok nem részei a karbantartási díjnak.

8. Kérdés: A berendezések csapágy cseréjéhez kapcsolódó anyagköltség (csapágy ár) része-e az átalány árnak?

Válasz:

A javításokhoz, karbantartásokhoz felhasznált anyagok nem részei a karbantartási díjnak.

Pécs, 2017. május 25.

Tisztelettel:

.....
Dr. Teszlerné Dr. Csécsei Henrietta
Ajánlatkérő képviselőként

